



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDEInternal Auditing (IAPAM)
SEDEUnità Tecnica (TECRI)
SEDEe, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto | Linea di trattamento biogas e alimentazione torcia di combustione. |
| Impianto | Impianto depurativo di Barletta |
| U.T. | STO BA/BAT – AGD BAT. |
| Descrizione del disservizio | Fuori servizio della torcia di combustione biogas. |
| Motivi dell'emergenza | Assicurare il corretto funzionamento della digestione anaerobica dei fanghi, garantire le condizioni di sicurezza annesse all'utilizzo del biogas ed evitare che lo stesso si disperda in atmosfera. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione e revisione di macchine ed apparecchiature per biogas presso gli impianti di depurazione della STO BA – BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 06/09/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio. |
| Primi interventi adottati | Intercettazione delle linee di trattamento biogas e messa in sicurezza dell'impianto. |
| Termini di consegna | Immediata – intervento già eseguito. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Lavori di manutenzione straordinaria della linea di trattamento biogas ed alimentazione torcia di combustione: <u>LINEA BIOGAS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bonifica della tubazione mediante lavaggio con aria compressa; • F.p.o. di n. 05 manometri per gas in acciaio Inox 0-60 mBar; • F.p.o. di n. 04 tronchetti Inox filettati da 1/2"; • F.p.o. di n. 04 valvola a sfera Inox da 1/2"; <u>TORCIA DI COMBUSTIONE</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione di n. 02 candele di accensione in ceramica D. 10; • Sostituzione di n. 01 trasformatore di accensione MT 220/9000V 40 |

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • mA; • Sostituzione di n. 01 sonda rivelazione a raggi UV SIEMENS per fiamma pilota; • Sostituzione di n. 02 pressostati per gas 0-60 mBar IP 65; • Sostituzione di n. 01 pressostato per aria compressa automatismo compressore aria; • Sostituzione di n. 01 valvola a sfera Inox da 1"; • Sostituzione di n. 01 raccordo a gomito Inox da 1" |
| Denominazione della Ditta affidataria | Impiantistica Mangini – Via F. Tateo, 27 – 70017 Putignano (BA) |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 4.050,00 (quattromilacinquanta/00) + IVA |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | 4.500,00 – sconto 10% |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo n. 23/17 del 23/10/17 della ditta Impiantistica Mangini |
| Allegati | Documento sopra citato. |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Vito Lamuraglia



**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**



Si autorizza: **Il Dirigente STO**
Ing. Girolamo Vitucci

