



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 28105

Taranto, DEL 08/03/2017

Al Responsabile S.T.O. BR/TA
Sede

Oggetto	Lavori di ripristino tubazione di carico da post ispessitore a pozzetto estrazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Mottola.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	La tubazione di carico del post ispessitore DN 150 presenta perdite in vari punti e la saracinesca non chiude completamente
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della tubazione non consente il carico del fango ispessito al pozzetto di estrazione così da non poter attivare le pompe per asservire la stazione di disidratazione
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione verbale del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 27/02/2017
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Giorni 10 data ricevimento ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino della tubazione DN 150 con la sostituzione di mt 1,2 di tubo in acciaio AISI 304 completo di n 2 flange, n 1 saracinesca DN 150, n 2 sfiati da ¾, n 1 asta di manovra curva 90° in ferro previo completa di volantino di mt 1,8, sostituzione di mt 3 di tubo di aspirazione pompe fanghi DN 100 in acciaio AISI 304 completo di flange e bulloneria
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL C.da Ramunno di sotto Zona C 61/F-Noci (Ba)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile all'esecuzione del lavoro
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.900,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 046/17 FM del 28/02/2017
Allegati	Preventivo sopra indicato

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 6723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 1.385.573,80 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347060721. REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



Pagina 1 di 2



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva:

Il Responsabile Area Gestione Depurazione

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza:

Il Responsabile STO TA/BR

Ing. Gaetano Barbone

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetta, 98 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 - v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA: 00347000721 - REA C.O.I.A.A. di Bari n. 414092



Pagina 2 di 2