



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 28081

Taranto, DEL 08/03/2017

Al Responsabile S.T.O. BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino funzionamento griglia.
Impianto	Impianto di depurazione di Faggiano.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del compattatore della griglia della stazione di grigliatura.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della griglia non consente la regolare separazione del materiale grossolano dal refluo affluente, con possibile intasamento delle pompe delle stazioni successive.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino del cilindro idraulico revisionato a servizio del compattatore.
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec Srl – Via Massafra, 101 – 74123 Taranto (TA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile all'esecuzione dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 520,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 17PR027 del 06/03/2017.
Allegati	Preventivo sopra indicato

Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721. REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414392





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

Pagina 2 di 2

AQP