



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 21/11/2017 - 0136618



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Fornitura di antischiuma, eseguita dal 01/10/17 al 31/10/17.
Impianto di depurazione	Molfetta
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Formazione di schiume nel comparto biologico.
Motivi dell'emergenza	Garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dall'impianto al fine di rispettare i limiti allo scarico dei reflui e tutelare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto per la fornitura di antischiuma presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/10/2017 – Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti, Sig. Vito Lamuraglia
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di kg.1.000 di antischiuma tipo ANTIFOAM 110 IBC.
Denominazione della Ditta affidataria	CATRA S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità che ci ha consentito di raggiungere degli ottimi risultati in termini di abbattimento schiume con un ottimo rapporto costi/benefici.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.580,00 (Duemilacinquecentoottanta/00)+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi praticati sono in linea con quelli sinora riscontrati per analoghe forniture.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	• Offerta economica n. 213/2017 del 26/09/2017



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documento sopra indicato.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

**Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Aldo Impagnatiello**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**