

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 08/09/2017 - 0100312



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'AIP  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di :           Bari est	
	Fornitura di due nuovi soft-starter per il quadro di alimentazione e comando compressori a servizio della vasca di ossidazione.	
<b>Impianto di depurazione</b>	Bari est	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo di due compressori compressori a servizio della vasca di ossidazione a causa della avaria dei soft-starter per l'avviamento.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	22/05/2017	P.t. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
<b>Primi interventi adottati</b>	Interpellata la direzione DIRMA per il fermo dei compressori che ha riscontrato l'avarìa dei soft-starter. Si è proceduto pertanto all'immediato acquisto dei soft-starter visto il carattere di urgenza.	
<b>Termini di consegna</b>	intervento eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di n. 2 soft-starter da 75 kW.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Garofoli S.p.A.	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta con i soft-starter in pronta consegna.	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 3 530,00	



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	N. 4082759 del 13/06/2017
<b>Allegati</b>	preventivo	N. 4082759 del 13/06/2017


**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente  
L' RCM  
Per. Ind. Mataglino Giovanni



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vucchi

