



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 14/06/2016 - 0064282



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza dell'ISF di Castellaneta Marina - Felifonte
Impianto	ISF di Castellaneta Marina - Felifonte
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	A seguito di atti vandalici e di furto delle apparecchiature elettromeccaniche l'impianto risulta fermo.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è stato oggetto di atti vandalici e di furto delle apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche a servizio della stazione di pompaggio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione da parte di personale AGE e verifiche da parte di personale AME
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti alla messa in sicurezza degli accessi all'impianto e ai locali dello stesso e ad interpellare ditte per il ripristino del funzionamento dell'impianto.
Termini di consegna	20 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la fornitura in opera dei cavi elettrici, di tutti i quadri elettrici oggetto di furto (quadro generale, di avviamento, scambio rete/GE, automazione e teleallarme), fornitura di tre elettropompe, fornitura di gruppo elettrogeno.
Denominazione della Ditta affidataria	- CAPRARI SPA - ELETTRMECCANICA GENTILE
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta che ha presentato l'offerta migliore tra le ditte costruttrici di elettropompe interpellate. - Ditta in grado di intervenire immediatamente per il ripristino della stazione di sollevamento e che ha presentato l'offerta migliore
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 4.770,00 - € 63.700,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- Le offerte risultano congrue ai prezzi di mercato.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">- Offerta n. 173/16 del 08/06/2016 della ditta CAPRARI- Offerta n. 5001002169 del 08/06/2016 della ditta SULZER- Offerta n. 48/0395/2016 del 09/06/2016 della ditta XYLEM- Offerta n. 245/2016 del 09/06/2016 della ditta DAGEST- Offerta n. 2224/2016 del 10/06/2016 della ditta ELETTROMECCANICA GENTILE- Offerta n. 218_off1 del 10/06/2016 della ditta RDR
Allegati	<ul style="list-style-type: none">- Offerte di cui al punto precedente- Denuncia di furto- Documentazione fotografica

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--	---------------------	-------------------------------------

Il Richiedente

Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.

Ing. Gaetano Barbone



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA
STAZ.CC MARINA DI GINOSA

via Fiume sn.

Tel. 0998270010 - Fax 0998277010 - E-mail stta335340@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Gallicchio** Giuseppe nato a Policoro (MT) il 22/05/1977, cittadinanza italiana, sesso maschile, identificato mediante Patente di guida nr. MT5033266W, residente a Scanzano Ionico (MT), Via Antonio Segni N.47, telefono 3471467257, e relativa a "furto", fatto avvenuto in data sconosciuta a Castellaneta (TA).-----//

Il giorno 06/06/2016 alle ore 16:25, in Ginosa presso gli uffici di STAZ.CC MARINA DI GINOSA, avanti al sottoscritto Vice Brigadiere DI MURO Luca appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Premetto di essere operaio dell' Acquedotto Pugliese. Stamane mi sono recato sulla SP.11 località Castellaneta nei pressi dell' ex Felifonte per controllare un impianto sollevamento fogna ivi allocato. Sul posto constatavo che erano stati asportati diversi quadri di automazione, una griglia oleodinamica, diverse botole metalliche, nr. 3 elettropompe, nr. 1 gruppo elettrogeno, varie porte e finestre in alluminio. Preciso che l' impianto era già da tempo fermo e fuori dal controllo che effettuiamo periodicamente. Non sono in grado di quantificare il danno subito. non sono in grado di riferire se per tali ammanchi sono già state sporte in passato denunce.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Acquedotto Pugliese Spa , partita iva 00347000721, sede di tipo legale , la cui sede è ubicata a Bari (BA), Via Cognetti n.36 è stata vittima di furto in data sconosciuta in condotte idriche. Il fatto è avvenuto a Castellaneta (TA), SP.11 località ex Felifonte .. -----//

Posso fornire i seguenti dettagli: societa' vittima correlata : altro.-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.--
----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Gallicchio Giuseppe



Luca Di Muro



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Macro Area Territoriale di Br/Ta
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese
U - 14/06/2016 - 0064294



Spett.le
CAPRARI SPA
Via Emilia Ovest 900
41123 MODENA
Fax: 080/4555819

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza dell'ISF di Castellaneta Marina - Felifonte

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 173/2016 del 08/06/2016.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 4.770,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: gg. 7 lavorativi

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone

2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721. REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

