

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 91719 07-08-2017

DOPRI – GEIRI DSCPT DIRAF – PIMAF DIRTC – IAUTC

e p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di climatizzatori. Intervento per il ripristino immediato del'ISI.		
Impianto Elevatore Idrico	Ischitella Abitato di Ischitella C/da Pettulli (FG)		
S.T.O.	AVELLINO-FOGGIA		
Descrizione del disservizio	Fermo impianto dovuto alle elevate temperature in cabina		
Motivi dell'emergenza	Immediato ripristino della funzionalità dell'Impianto a seguito di comunicazione dell'A.G.E. della S.T.O. di AV/FG e del Reperibile A della squadra specialistica		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione 05/08/2017		
Primi interventi adottati	Verifiche varie disfunzioni elettriche.		
Termini di consegna	Immediata.		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Verifiche di varie disfunzioni elettriche; Fornitura e posa in opera di nuovi climatizzatori per l'abbattimento delle temperature nella cabina MT/BT e sala quadri.		
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica C.S.– Via Di Salsola – Villaggio Artigiani - 71212 Foggia – (FG)		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta accreditata e disponibile per intervento immediato.		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.500,00 + IVA Importo come da preventivo salvo definizione a consuntivo		
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo con sconto		

Mod/PG3.21/04 Rev. 1 del 28/01/08



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta Elettromeccanica C.S.– Via Di Salsola – Villaggio Artigiani - 71212 Foggia – (FG)	
Allegati	Verbale di somma urgenza del Preventivo della Ditta Elettromeccanica C.S. del	05/08/2017 07/08/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti	X

II Richiedente

Ing. Grusoppo Inglese

Il Responsabile dell'Area

Dott. Biagio Del Priore

Si autorizza: Il Manager U.T.

Ing. Danilo Ancora