

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 23/08/2017 - 0094963



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Bari Ovest . Interventi urgenti di ripristino della funzionalità del piping di collegamento sedimentatori finali SD3 - SD4 e piping ricircolo fanghi	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Disfunzione al funzionamento del comparto biologico per mancato ricircolo di fanghi - impossibilità dell'esercizio dei sedimentatori finali SD3-SD4 per fuoriuscita reflui sui piazzali	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/08/2017	Ing. Giovanni Discipio
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Interruzione del ricircolo fanghi e disalimentazione dei sedimentatori finali SD3-SD4	
Termini di consegna (gg.)	2	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino della funzionalità delle condotte mediante interventi di ricerca perdite e riparazione mediante operazioni di sostituzione delle parti ammalorate e/o mediante utilizzo di resine a rapido indurimento	
Denominazione della Ditta affidataria	Tek Metal srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8 268,72	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	152/17 RG del 17 agosto 2017
Allegati	Consuntivo	152/17 RG del 17 agosto 2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	----------	--------------	--	--

Il Richiedente
ing. Giovanni Discipio

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza il Dirigente STG
Ing. Girolamo Vitucci