



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. USC. N° 6157
18-01-2018

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. Autorità idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione per fuori servizio di tre doppi isolatori sul sezionatore a palo in MT da 20 KV per ripristinare il funzionamento dell'impianto elettrico, presso il serbatoio Monte Mattina.
STO FG/AV	Serbatoio Monte Mattina – Aquilonia (AV)
Il Tecnico AQP verificatore	P.i. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Fuori servizio per scarso isolamento dei tre isolatori da 20 KV sul sezionatore del trasformatore a palo in MT 20.000 Volt., causando disservizi alla linea MT 20.000V a servizio dall'ENEL, e l'interruzione dell'energia elettrica al serbatoio in oggetto
Motivi dell'emergenza	Ripristinare l'immediata funzionalità della linea elettrica in MT a servizio dell'ENEL e la tensione al serbatoio, per il funzionamento sia del quadro di telecomando a servizio dell'impianto di sollevamento idrico e dell'impianto luci interno ed esterno.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	15-01-2018 – Vito Cerreta
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di tre doppi isolatori R-S-T in porcellana per uso esterno, al sezionatore della cabina su palo MT 20 KV, ripristino collegamenti con tondi di rame della linea aerea in MT dagli isolatori al trasformatore, ripristinare il grado di isolamento degli isolatori portanti del trasformatore. Il tutto con l'ausilio di auto cestello con piattaforma mobile, previo spese di intervento ENEL per distacco e messa in esercizio della linea elettrica.
Denominazione della Ditta affidataria	S.P.I.M. s.r.l. – S.S. 89 Garganica Km 173+000 -71043 Manfredonia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personali e mezzi idonei e in grado di fornire un immediato ripristino del funzionamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.310,00 + IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta n. 06/BV del 15-01-2018 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio

P.I. Gaetano Diurno

Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV
Dott. Biagio Del Priore

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora