

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. IN USCITA N° 30411
del 19-03-2018

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. Autorità idrica Pugliese

Oggetto	Intervento in emergenza per fuori servizio elettropompa Flygt con vasca di arrivo sempre piena in quanto una sola elettropompa non era sufficiente a smaltire i liquami in arrivo, pertanto si è provveduto alla vuotatura della vasca di arrivo, al montaggio di una elettropompa di scorta e la riparazione dell'elettropompa in avaria
STO FG/AV	ISF San Giovanni R. – Via Alberti
Il Tecnico AQP verificatore	P.i. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Fuori servizio n. 1 elettropompa in esercizio con funzionamento di una sola elettropompa, insufficiente a vuotare la vasca di arrivo.
Motivi dell'emergenza	Fuori servizio di una elettropompa mentre l'altra elettropompa in esercizio non riusciva a smaltire tutti i liquami in arrivo, causando allagamento della vasca con pericolo di tracimazione dei liquami dai pozzetti antistante l'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14-03-2018 – Michele Curatolo
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Intervento presso l'impianto con una motopompa endotermica e N. 1 elettropompe sommergibile da KW 11 completo di tubazione, il tutto per la vuotatura della vasca di arrivo allagata, prelevamento della elettropompa in avaria e montaggio di una elettropompa di scorta corredata di mt. 10 di catena e grill in acciaio inox. Trasportata in officina l'elettropompa in avaria per la riparazione.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.r.l. – 71121 Foggia

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personale specializzato in grado di fornire un immediato ripristino del funzionamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.527,36 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrua dello sconto del 10% Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta n. 02 del 15-03-2018 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio




P.I. Gaetano Diurno



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora