



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 16/01/2018 - 0004812



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Manutenzione straordinaria al bacino di ossidazione-denitro.	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria a diverse parti sommerse del bacino di ossidazione-denitro con conseguente decadimento del processo depurativo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	23/06/2017	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato del bacino di ossidazione-denitro e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di sostituzione n° 4 calze Dn 150 di alimentazione al tappeto di diffusione; riparazione mediante saldatura al collettore Dn 300, sostituzione della tubazione di sfiato completa di valvole a sfera; smontaggio di tutta la rete di diffusione aria, lavaggio e rimontaggio e riparazione delle tubazioni danneggiate mediante manicotti ad incollaggio, livellamento rete, sostituzione delle vecchie membrane con delle nuove fornite da AQP; manutenzione dei collettori di ancoraggio alla rete; verniciatura tubazioni in acciaio con l'utilizzo di gru a noleggio; smontaggio, revisione di n° 2 motoriduttori denitro e riparazione mediante saldatura delle eliche di fondo e fornitura e posa in opera di paratoie in acciaio inox per deviazioni liquami di clorazione.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 34.800,00	



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n° 2842/2017 del 31/07/2017
Allegati	consuntivo	n° 2842/2017 del 31/07/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente
L' RCM
L. Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Giacomo Vitucci