



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 29/01/2018 - 0010423



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Manutenzione straordinaria della pompa NEMO NM063SF Matr. 489733	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Rottura rotor e statori della pompa in oggetto.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/11/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta offerta per fornitura di ricambi alla casa madre della pompa.	
Termini di consegna	Ricambi già consegnati	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 rotor NM063-04S24B CRST.HARD. e di n. 2 statori NM063-04S NEMOLAST S11.	
Denominazione della Ditta affidataria	NETZSCH Pompe & Sistemi Italia Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della pompa in oggetto.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 12.663,30	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta	n. 1005562 del 13/11/2017
Allegati	Offerta	n. 1005562 del 13/11/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

