

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 05/02/2018 - 0013615



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Monopoli	
	Lavori di risamento di diverse condotte della linea di ricircolo fanghi.	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	STO Barl/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Perdite su diverse condotte ammalorate con conseguente inquinamento ambientale.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06/11/2017	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento di ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intercettazione delle tubazioni danneggiate e fornitura e posa in opera di Mt 6 di tubazione in acciaio rivestito DN 400, Mt 4 di tubazione AISI 304 DN 150, Mt 12 di tubazione AISI 304 DN 100, MT 120 di tubo pead DN 160, Mt 10 di tubo pead da 3/4, Mt 3 di tubo zincato da 3/4, n. 2 pezzi speciali DN 400 a ridurre Dn 250 completi di raccordi in acciaio bitumato/AISI 304, n. 1 pezzo speciale DN 100 AISI 304, n. 2 saracinesche in ghisa Dn 100, n. 3 saracinesche DN 100 Pn 10, n. 1 saracinesca DN 150 Pn 10, n. 5 saracinesche DN 80 Pn 10, n. 2 saracinesche in ghisa Dn 125 Pn 10, n. 2 valvole di ritegno clapet DN 80 Pn 10, n. 5 curve 90° DN 400 in acciaio rivestito, n. 4 curve 45° pead DN 140, n. 1 curva 90° pead Dn 140, n. 6 gomiti elettrici Dn 160pead, n. 24 manicotto elettrico a saldare DN 160 pead.	
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 38.000,00	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	2223/17 RG del 06/12/2017
Allegati	consuntivo	2223/17 RG del 06/12/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Viticcì

