

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 27/11/2019 - 0094244



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Molfetta – Manutenzione straordinaria stazione di sollevamento fanghi al digestore.
Impianto di depurazione	ID Molfetta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di sollevamento fanghi ispessiti al digestore a causa di una pompa in avaria e del piping idraulico annesso ad un'altra delle pompe esistenti che risulta compromesso dall'usura.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione dei fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di rispettare i limiti allo scarico ed evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 18/09/19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	40 gg. lavorativi dall'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria della stazione di sollevamento fanghi ispessiti al digestore mediante la fornitura in opera di una nuova elettropompa monovite marca Bellin tipo NG550C/PR con variatore meccanico a regolazione manuale e il rifacimento di piping idraulico ad una delle pompe esistenti.
Denominazione della Ditta affidataria	Off. Mecc. BATTISTA – Via Barletta, 68 – 70059 Trani (BT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.000,00 (seimila/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 6.558,00 – sconto 558,00 €
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 206-19 del 18/09/2019





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documento sopra indicato.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

**Il Responsabile AGD BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci