

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Acquedotto Pugliese  
U - 20/12/2016 - 0133125



DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria specialistica eseguita a Ottobre 2016.
<b>Impianto di depurazione</b>	Castellana Grotte
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Messa a norma degli impianti di messa a terra come da DPR 462/01
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<p><u>Castellana Grotte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fornitura e posa in opera di interruttore automatico a sostituzione dello stesso in avaria</li> <li>• fornitura e posa in opera a regola d'arte di circa 24 mt (conduttore di fase Gruppo 1) di cavo unipolare, a protezione del generatore</li> <li>• fornitura e posa in opera a regola d'arte di circa 8 mt (conduttore neutro Gruppo 1) di cavo unipolare, a protezione del generatore</li> <li>• fornitura e posa in opera a regola d'arte di circa 24 mt (conduttore di fase Gruppo 2) di cavo unipolare, a protezione del generatore</li> <li>• fornitura e posa in opera a regola d'arte di circa 8 mt (conduttore neutro Gruppo 2) di cavo unipolare, a protezione del generatore</li> <li>• fornitura e posa in opera di struttura in acciaio zincato per supporto quadri elettrici</li> <li>• fornitura e posa in opera di n. 2 quadri elettrici a servizio dei 2 gruppi</li> </ul>

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi  
elettrogeni

<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Dachille Automazione Industriale di Dachille Luca
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Azienda pronta ad intervenire
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 4.539,50 (Euro Quattromilacinquecentotrentanove/50) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo del 12/10/2016 n. 487/16
<b>Allegati</b>	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Per. Ind. Vito Labate



**Il Responsabile STO Bari**

Ing. Giovanni Di Scipio



**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

Ing. Girolamo Vitucci

