

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 07/11/2016 - 0116130

Prot.

A



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione/sostituzione aeratore Flygt tipo 3152.181 matricola n. 0160129 c/o impianto depurativo di Noci
Impianto di depurazione	Noci
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Rottura aeratore Flygt
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/09/2016 Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	10 giorni dalla data dell'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> • Smontaggio, pulizia e sabbiatura dei componenti • Installazione dei nuovi ricambi originali • Rimontaggio e prove di funzionamento • Riavvolgimento statore • Ripristino canalizzazione raggiera • Fornitura di tutto il materiale necessario all'installazione dell'elettropompa e della tubazione a servizio della stessa
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore, pronta ad intervenire

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.535,27 (Euro Ottomilacinquecentotrentacinque/27) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 077/2016 del 21/09/2016
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanni Discipolo



Si autorizza: Il Responsabile di Commessa

Ing. Girolamo Vitucci

