



acquedotto
pugliese
L'acqua, base comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 20/03/2017 - 0032145



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto elettrico illuminazione interna, di emergenza ed esterna.
Impianto	Impianto depurativo di Trinitapoli
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Insufficiente illuminazione interna dei locali ed esterna dell'impianto.
Motivi dell'emergenza	Consentire al personale addetto, di svolgere le proprie attività in sicurezza, anche in considerazione delle richieste delle OO.SS. e in ottemperanza al D.Lgs n. 81 del 2008. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 08/02/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica dei punti luce non funzionanti.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico di illuminazione interna, di emergenza ed esterna, mediante la fornitura e posa in opera di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ N. 06 alimentatore JM 400W ▪ N. 05 accenditore 35/400W ▪ N. 10 lampade JM 400W ▪ N. 14 plafoniera di emergenza 1x18W led ▪ N. 01 proiettore completo 400 A



acquedotto
pugliese
Carpa. 1998 - Comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	LM Technologie – Zona G 6/N int. 15, Z. I. – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.783,00 (duemilasettecentottantatre/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 3.038,00 – sconto 15% applicato sui soli ricambi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Rapporto di lavoro n. 0302/17 del 15/02/17
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci