



acquedotto
pugliese
l'acqua ha un'anima

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 20/03/2017 - 0032092



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di denitrificazione.
Impianto	Impianto depurativo di Canosa di Puglia.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Avaria agitatore lento a servizio della vasca di denitrificazione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo biologico, garantire il rispetto dei limiti tabellari e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione carpenterie ed apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 18/01/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Smontaggio dell'apparecchiatura e verifica del guasto.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di manutenzione straordinaria del motoriduttore a servizio dell'agitatore marca DDA, Tipo ECO S 2500-35 Sn 07-1949-04 mediante la costruzione di n. 02 coppie di ingranaggi, previo smontaggio e rimontaggio dell'apparecchiatura presso officina specializzata.
Denominazione della Ditta affidataria	For.Mec. S.r.l. – C.da Lamapaola – 76123 Andria (BT)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.980,00 (millenovecentottanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 2.200,00 – sconto 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">▪ DDT n. 30/17 del 20/01/17;▪ Fattura n. 11/2017 del 20/01/17
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Nolarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci