

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 14/09/2017 - 0105096



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

A.I.P.  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : Polignano a Mare	
	Interventi urgenti e straordinari per il ripristino del quadro elettrico della stazione di deodorizzazione a servizio del locale equalizzazione e stabilizzazione fanghi	
Impianto di depurazione	Polignano a Mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	A causa delle alte temperature registrate il quadro di comando e controllo del motore a servizio del ventilatore della deodorizzazione del locale equalizzazione e stabilizzazione fanghi determinava lo scatto termico	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/08/2017	ing. Discipio Giovanni
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Fermo del motore e accensione dei ventilatori supplementari presenti sul locale	
Termini di consegna (gg.)	1	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di N. 2 climatizzatori 12.000 BTU e box di contenimento del quadro elettrico a servizio del motore per ventilatore deodorizzatore a servizio del locale equalizzazione e stabilizzazione	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 14 939,48	

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	16/08/2017
Allegati	Consuntivo	16/08/2017

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Ing. Discipio Giovanni



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

