

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 12/09/2017 - 0103741



Prot.

A

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di Alberobello – Manutenzione straordinaria tubazioni e ricircolo fanghi
Impianto di depurazione	Alberobello
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Rottura di tubazione di ricircolo fanghi
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità della stazione di ricircolo fanghi al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate, 07/07/2017
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	10 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di manutenzione straordinaria alla tubazione di ricircolo fanghi, con fornitura di: • n. 6 tubi, n. 4 curve, n. 6 flange, n. 1 TEE, n. 2 riduzioni, n. 1 valvola, n.1 tronchetto filettato, n. 50 bulloni in acciaio inox • n. 1 saracinesca in ghisa • n. 1 valvola di non ritorno a palla • n. 10 guarnizioni FAISIT
Denominazione della Ditta affidataria	IMPIANTISTICA MANGINI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Azienda pronta ad intervenire

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.250,00 (Euro Duemiladuecentocinquanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	▪ Offerta 10/07/ALB del 10/07/2017 della ditta Impiantistica Mangini
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Visto

Il Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vucceri

