



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. IN USC. 6764
del 19-01-2018

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. Autorità idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di n. 2 interruttori di MT 20.KV posizionati in cabina elettrica MT/BT, sul quadro in MT degli scomparti TR1 e TR2.
STO FG/AV	ISI ORDONA
Il Tecnico AQP verificatore	P.i. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Fuori servizio di due interruttori automatici a protezione dei due trasformatori TR1 e TR2 in quanto non più funzionanti causa usura ingrannaggi
Motivi dell'emergenza	Sostituzione dei due interruttori automatici di MT 20 KV a protezione dei due trasformatori perché non funzionanti causa usura ingrannaggi. Entrambi gli interruttori non garantiscono il regolare funzionamento in quanto causano spesso l'interruzione del circuito con il blocco del funzionamento dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	15-01-2018 – Tommaso Lombardi
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Smontaggio dei due interruttori in avaria e montaggio di N. 2 interruttori automatici in MT 20 KV isolati in SF6; In 630 A; Icc 12KA; in esecuzione fissa, tipo ABB HD4/R, 24.06.12, con comando ESH
Denominazione della Ditta affidataria	S.P.I.M. s.r.l. – S.S. 89 Garganica Km 173+000 -71043 Manfredonia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personale specializzato



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA


	in grado di fornire un immediato ripristino del funzionamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 12.420,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrua dello sconto del 10% Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta n. 07/BV del 16-01-2018 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



P.I. Gaetano Diurno



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora