

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 03/04/2018 - 0035644

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
70125 - BARI

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Andria.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della centrifuga marca Pieralisi - modello Hercules 470/2 – matricola J4832/2008.
Motivi e dell'emergenza	Assicurare il corretto trattamento e smaltimento dei fanghi al fine di garantire il buon andamento del processo biologico ed il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 26/06/2017 e 07/07/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata. Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di n. 1 inverter trifase marca ABB – modello ACS 550 – 380 V – kw 37 e di un contagiri.
Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI MAIP S.p.A. – Via Don Battistoni, 1 – Jesi (AN).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.



acquedotto
pugliese
l'acqua bene conosce

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.360,00 + € 1.997,80 = € 6.357,80 (seimilatrecentocinquantesette/80).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi del 26/06/2017 e del 07/07/2017.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile AGD/BAT
Ing. Aldo Impagnatiello

Si autorizza: Il Dirigente STO BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci