

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 03/04/2018 - 0035668

Prot.



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2  
70125 - BARI

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Bisceglie.
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio delle centrifughe marca Peralisi - modello Jumbo 2 – matricole J03297/2001 e J02460/1997.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il corretto trattamento e smaltimento dei fanghi al fine di garantire il buon andamento del processo biologico ed il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 13/04/2017 e 19/04/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato i disservizi.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata. Interventi già eseguiti.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione di organi meccanici (sedi anelli tenute posteriori, cuscinetti, ecc).
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	PIERALISI MAIP S.p.A. – Via Don Battistoni, 1 – Jesi (AN).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 5.727,40 (cinquemilasettecentoventisette/40).
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo del 19/04/2017.
<b>Allegati</b>	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile AGD/BAT  
Ing. Aldo Impagnatiello**



**Si autorizza: Il Dirigente STO BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci**

