

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 07/01/2020 - 0000448



Prot.


A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bisceglie – Manutenzione straordinaria della centrifuga mobile marca Peralisi
Impianto di depurazione	BISCEGLIE
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'estrattore centrifugo, a servizio della stazione di disidratazione a causa del deterioramento di alcuni componenti meccanici.
Motivi dell'emergenza	Il fermo della centrifuga pregiudica il normale svolgimento delle operazioni di disidratazione del fango da allontanare dall'impianto di depurazione pregiudicando di conseguenza il processo di depurazione stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 01.11.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha constatato il deterioramento di alcuni componenti meccanici che determinano il fermo dell'apparecchiatura.
Primi interventi adottati	Intervento della casa produttrice dell'apparecchiatura per analisi del guasto e sua risoluzione, mediante fornitura in opera di nuovi componenti meccanici.
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento è consistito nella fornitura e posa in opera di alcuni componenti meccanici della centrifuga fra cui il cuscinetto coclea, ingrassatore, cinghia, ecc... tutto ad opera di personale qualificato inviato dalla casa costruttrice dell'apparecchiatura.
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta interpellata per lo svolgimento dell'intervento di manutenzione è la casa produttrice dell'apparecchiatura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 2.682,42
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 05.11.2019





acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Allegati	Documenti su citati
----------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

sig. Rito Padovano


Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano


Si autorizza: Il Manager STC Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci
