



acquedotto
pugliese
ISTITUTO DI RIFORMA

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 03/04/2018 - 0035633

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
70125 - BARI

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
Implanto	Impianto depurativo di Trani.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della centrifuga marca Peralisi - modello Jumbo 2 – matricola J02963/2000.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto trattamento e smaltimento dei fanghi al fine di garantire il buon andamento del processo biologico ed il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 10/10/2016, 24/06/2016 e 11/09/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato i disservizi.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata. Interventi già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di n. 1 PLC Siemens, n. 1 contagiri QEM X RTV HA548, n. 1 inverter ABB mod. ACS801, tastiera grafica, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI MAIP S.p.A. – Via Don Battistoni, 1 – Jesi (AN).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.



acquedotto
pugliese
Consorzio Intercomunale

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 10.765,60 (diecimilasettecentosessantacinque/60).
Verifica della congruità dei prezzi <small>(Indicare eventuali sconti)</small>	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento <small>(offerta/consumivo della ditta)</small>	Consuntivi del 24/06/2016, 10/10/2016 e 11/09/2017.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile AGD/BAT
Ing. Aldo Impagnatiello**

**Si autorizza: Il Dirigente STO B/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**