

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 09/04/2018 - 0037551



Alla DIRPR
Alla DIRRI-TECRI
Alla IAPAM
All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino funzionalità del Pozzo " SURBO 2 "
Impianto	Pozzo denominato " SURBO 2 "
U.T.	DIRAP/Lecce --
Descrizione del disservizio	Guasto elettromeccanico sull'elettropompa a servizio del Pozzo.
Motivi dell'emergenza	Scongiorare la riduzione di acqua in arrivo nel Serbatoio di Galugnano Basso, con minore apporto idrico per gli abitati di Lecce, Cavallino, Lizzanello in considerazione anche della riduzione della portata in arrivo dal Canale principale del Pertusillo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	31 Dicembre 2017 – Servizio Elettromeccanici Lecce e D.L. Settore POZZI. 04 Gennaio 2018 – Furto dei Cavi Elettrici a servizio del Pozzo
Primi interventi adottati	Verifica dell'impianto da parte del Personale Elettromeccanico, Richiesta di Urgente intervento, per l'immediato ripristino, ad impresa di fiducia in grado di garantire la fornitura del motore in corto e della elettropompa sommersa.
Termini di consegna	In Somma Urgenza – Consegna lavori immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	1) Estrazione di elettropompa sommersa, compreso il distacco di attrezzatura elettrica, smontaggio della tubazione e dei cavi sommergibili 2) Fornitura e posa in opera di nuova elettropompa sommersa, collegamento, sostituzione di mt.12 di tubazione da mm. 150, di n°1 tronchetti DN150x5", Bulloni + Dadi, Guarnizioni ecc. 3) Fornitura e posa in opera di mt. 180 circa di nuovo cavo Elettrico H07RN-F sez.1x95. 4) <u>Dopo il furto</u> : Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG7(0)R sez. 1x95(mt.276) + Cavo FG7(0)R sez. 1x5 (mt.92) e Cavo elettrico Giallo-Verde sez. 1x50 (mt.92), oltre ad alcune opere per scongiurare successivi furti.
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti S.r.l. . Via Don A. Niccoli, civ. 18 – 73041 CARMIANO (LE) -

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa di Fiducia di AQP – che ha garantito anche l'intervento immediato per l'estrazione della elettropompa – Intervento iniziato nella giornata di Domenica - 31 Dicembre 2017.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€12 654,27 + 4 961.33 = Totale Euro 17 615.60 oltre IVA come per Legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi risultano congrui con sconti del 47% e 50%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	N° 2 Preventivi di Spesa [405SFR del 31/12/2017 e N°1SFR del 03/01/2018] - Verbale di Accertamento Somma Urgenza
Allegati	N° 2 Preventivi di Spesa [405SFR del 31/12/2017 e N°1SFR del 03/01/2018] - Verbale di Accertamento Somma Urgenza datata 02 e 03 Gennaio 2018 -

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

(Geom. Rosario Maniglia)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Sergio Blas)

Si autorizza: Il Dirigente DOPAP – Appr.to Idrico

(Ing. Gianluigi Fiori)

Protocollo Verbale: LECS54 2018 VD 900061

Protocollo Sdi: LECS542018900058



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZIONE LECCE S.ROSA

Via Tevere nr.5

Tel. 0832398216 - Fax 0832398216 - E-mail stle334120@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Maniglia** Rosario nato a Monteroni Di Lecce (LE) il 29/12/1960, cittadinanza italiana, sesso maschile, separato/a, professione impiegato privato (segr., dattilogr. ecc), identificato mediante Patente di guida cat.B nr.LE5349449K rilasciata in data 17/03/2010 dalla MCTC di Lecce, residente a Monteroni Di Lecce (LE), Via Giorgione Nr.7, telefono 3346994950, e relativa a "FURTO DI CAVO ELETTRICO", fatto avvenuto il 03/01/2018 a Lecce (LE).-----//

Il giorno 11/01/2018 alle ore 11:36, in Lecce presso gli uffici di STAZIONE LECCE S.ROSA, avanti al sottoscritto Mar. Magg. PERRONE Fabrizio appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Premetto di essere alle dipendenze dell'Acquedotto Pugliese di Lecce in qualità di responsabile della gestione pozzi. Nella mattinata di giovedì 03/01/2018, in località Barba ai Monti agro di Lecce, dove vi sono lavori in corso per la sostituzione di una elettro pompa sommersa a servizio del pozzo Surbo 2, ho riscontrato che ignoti malfattori, durante la notte, avevano asportato circa 90 metri di cavo elettrico oltre al cavo di messa a terra. Il danno subito dall'Azienda ammonta a circa 4.500, 00 euro non coperto da assicurazione specifica contro tali eventi criminosi.----//

A.D.R.: Non intendo essere avvisato in caso di archiviazione; -----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Acquedotto Pugliese, partita iva 00347000721, sede di tipo legale, la cui sede è ubicata a Bari (BA), Via Cognetti, cap 70100 è stata vittima di furto il 03/01/2018 in condotte idriche. Il fatto è avvenuto a Lecce (LE), Località Masseria Barba ai Monti, cap. 73100 .. -----//

Posso fornire i seguenti dettagli: societa' vittima correlata : altro; quantitativo rame sottratto : da 101 a 2500 kg.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//"

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 13/03/2018 - 0028003



Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Pianificazione e Controllo
Pianificazione e Monitoraggio Investimenti
Il Responsabile

Bari,

Al Responsabile di Commessa
Ing. Luciano Venditti

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Sergio Blasi

pc DIRAC- COBAC
Dott.ssa Camilla Antola

Oggetto: Attivazione n. 1 Intervento MST - linea di investimento AQP.01.01.04.01.480

Classe PdA "Acquedotto"

ATO di appartenenza "ATO Puglia" - Fonte di finanziamento "Soggetto Gestore" - Percentuale a carico di AQP "100%" - Autorizzazione "Budget 2018"

Con riferimento alla richiesta di attivazione qui di seguito riepilogata, si invia la codifica di attivazione relativo intervento di MST, per il quale le SS.LL. hanno già verificato l'ascrivibilità dello stesso ad investimento.

Numero richiesta di attivazione	Tipo	Codice Intervento	Comune	Descrizione	Importo QE	Importo di Bdg 2018	Centro di Profitto	Ordine sap	Codice CUP
R0000014635	E	0000074669	LECCE	Pozzo Surbo 2 (agro di Lecce) - Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa, cavo elettrico di alimentazione mt. 12 di tubazione di mandata in acciaio zincato e tronchetto di collegamento, presso il pozzo	17.615,60	17.615,60	PAU413PP	210000020590	E29E18000040005

L'inserimento del suddetto intervento nel Piano sarà notificato all'A.I.P. nell'ambito delle consuete attività di monitoraggio trimestrale.

Cordiali saluti,

Ing. Claudia Fiorentino

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,50

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 186413 - N° 1121222018 - N° 1122190214