



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

N° 408

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 15/03/2018 - 0028932



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Intervento di ripristino linea biogas e torcia.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Gennarini.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio della linea biogas e della torcia.
Motivi dell'emergenza	In un digestore la linea biogas risulta bloccata con la pressione del biogas superiore a quella di sicurezza, pertanto occorre intervenire per la messa in sicurezza del digestore e per ripristinare la torcia in quanto non consente di bruciare il biogas eventualmente in eccesso, prodotto dalla stazione di digestione anaerobica dei fanghi, con la possibile dispersione in atmosfera.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 12.02.2018
Primi interventi adottati	Contattata immediatamente ditta specializzata.
Termini di consegna	15 giorni data ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Messa in sicurezza del digestore con scarico del biogas dalle valvole; pulizia dell'arrestatore di fiamma e della valvola di sicurezza; sostituzione dell'arrestatore di fiamma fine linea DN 100; taratura valvola di sicurezza; sostituzione di n. 3 manometri inox per biogas 0-60 mbar; smontaggio e sostituzione della candelella di accenditore della torcia; sostituzione termocoppia rilevazione fiamma; sostituzione trasformatore di media tensione per accensione fiamma; sostituzione del relè elettronico, con prove di funzionamento in automatico e manuale.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini - Via F. Tateo, 27 - 70017 Pulignano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.

Pagina 1 di 2

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721; REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 100412 IN 1014320149 N° 1271015215



acquedotto
pugliese

f'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 5.850,00 + I.V.A. con sconto del 10% = € 5.265,00.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo scontato del 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta del 12/02/2018.
Allegati	Preventivo sopra indicato e mail di ulteriore sconto.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

Pagina 2 di 2

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,50

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

