



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.alp.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Monopoli	
	Impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Monopoli - Interventi di manutenzione straordinaria sulle passerelle a servizio della vasca di stabilizzazione da convertire in vasca di ossidazione attuali con procedura d'urgenza	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Bari	
Descrizione del disservizio	Stato di ammaloramento del calcestruzzo delle passerelle, all'intradosso, e in parte delle pareti perimetrali della vasca di stabilizzazione aerobica vuotata, con assenza di copriferro e ferri di armatura a nudo, con parti di calcestruzzo in pericolo imminente di crollo, per cui risulta necessario, procedere al risanamento del calcestruzzo ammalorato, al fine di aumentare la vita utile dell'opera e garantire la sicurezza degli operatori addetti al montaggio della rete di insufflaggio aria	
Motivi dell'emergenza	I motivi specifici dell'emergenza sono connessi alla sicurezza degli operatori addetti al montaggio delle reti di insufflaggio aria all'interno della vasca di stabilizzazione, al fine di garantire in tempi ristretti l'ultimazione dei lavori di potenziamento del depuratore di Monopoli, aggiudicati alla ditta EDILALTA srl, non potendo nelle condizioni specificate dell'emergenza essere compatibili con i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara, ai sensi dell'art.125, cc. nma 1, lettera d) del D.Lgs.n.50/2016.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/03/2018	Ing. Daniela Mastromatteo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	In considerazione dell'urgenza e della peculiarità dell'intervento, è stata individuata la ditta tra quelle presenti nell'Albo fornitori di Acquedotto Pugliese con il possesso dei requisiti per la seguente categoria merceologica OG1 e peraltro, in considerazione della necessità di provvedere con la massima urgenza onde evitare di cagionare danno a persone, già presente sull'impianto in quanto contrattualizzata con OdC n.2000014011 nell'ambito dei manutenzione straordinaria delle vasche di ossidazione	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori strettamente necessari risultano quelli atti a rimuovere le situazioni di pericolo per crollo improvviso del copriferro e di risanamento del calcestruzzo ammalorato della vasca destinata ad ospitare la rete di insufflaggio d'aria per conversione in vasca di ossidazione, con ricostruzione delle parti ammalorate con strati di speciale malta cementizia ad alta resistenza, basso ritiro ed alta aderenza	

Fee



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi


Denominazione della Ditta affidataria	Elettro Tecnica snc	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 66 719,07	
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica	prot. n.42547 del 20/04/2018
Allegati	Perizia tecnica	prot. n.42547 del 20/04/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente

Ing. Daniela Mastromatteo


Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio


Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci
