



acquedotto
pugliese
Acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 71260
26/06/2017

Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Risanamento igienico strutturale e riparazione perdita pozzo della STO di Lecce
Impianto	Pozzo Fiusco 2
S.T.O.	Lecce
Descrizione del disservizio	Grossa perdita sulla tubazione premente.
Motivi dell'emergenza	Risanare la tubazione a causa di infiltrazioni di acqua nel bocca pozzo e su segnalazione di personale ASL.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13 marzo 2017
Primi interventi adottati	Accertata l'anomalia interessata la ditta
Termini di consegna	Somma urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione perdita.
Denominazione della Ditta affidataria	Colazzo Vincenzo Secondo da Nardò (Le)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fiduciaria AQP, detentrica del contratto di conduzione e manutenzione degli impianti di clorazione.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 4.683,54
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo 02/2017 del 13/03/2017
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
Acquisti, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Mario Dell'Anna

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

Ing. Gianluigi Fiori



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Gestione Pozzi

Alla DIRPR
SEDE

Alla IAUAM
SEDE

DIRRI- GESRI
SEDE

Oggetto: *Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" Pozzo Fiusco 2 (in agro di Neviano) - Risanamento igienico strutturale de bocca pozzo e riparazione di una grossa perdita sulla tubazione a servizio del pozzo - Importo € 4.683,54*

Con riferimento all'intervento in oggetto, in conformità alla Procedura Aziendale PG3.21 "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti " par. 5.2.3. " Attivazione interventi Manutenzione Straordinaria non programmabili con procedura d'urgenza", si trasmette:

- nota A.I.P. prot. n. 71156 del 26/06/2017
- Verbale Sorama Urgenza
- Relazione Tecnica
- Preventivi

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianluigi Fiori

g.barbera 22/06/2017 .P.U.

AQP





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Gestione Pozzi

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino 2
70125 BARI

Oggetto: *Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" Pozzo Fiusco 2 (in agro di Neviano) - Risanamento igienico strutturale de bocca pozzo e riparazione di una grossa perdita sulla tubazione a servizio del pozzo - Importo € 4.683,54*

Con riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette il Verbale di Somma Urgenza" e relazione tecnica, relativi all'intervento in oggetto.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianluigi Fiori

AQP