



acquedotto pugliese

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi Acquedotto Pugliese I - 30/05/2017 - 0061612





Taranto,

Al Responsabile S.T.O. BR/TA Sede

Oggetto	Ripristino delle tubazioni stazione sedimentazione finale.			
Impianto	Impianto di depurazione di Mottola			
S.T.O.	Area Gestione Depurazione Taranto/Brindisi Le tubazioni risultano avere delle perdite in più punti.			
Descrizione del disservizio				
Motivi dell'emergenza	Tale stato di fatto non consente che vengano ricircolate le giuste portate di fango dai sedimentatori finali, e che ci sia una corretta alimentazione della miscela areata dalla stazione di ossidazione alla sedimentazione finale pregiudicandone la funzionalità con conseguenti superamenti dei timiti previsti allo scarico.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 10/05/2017			
Primi interventi adottati	Nessuno.			
Termini di consegna	Lavoro già eseguito			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di ripristino della tubazione DN 400 con sostituzione di un tronchetto da 250 mm,riparazione mezzo saldatura di una curva e di un tratto della tubazione,sostituzione di un tronchetto di 500 mm DN150 ,sostituzione di 900mm di tubazione in pead completo di 2 attachi rapidi.			
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL C.da Ramunno di sotto Zona C 61/F-Noci (Ba)			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile all'esecuzione del lavoro.			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richlesti	€ 2.900,00 + I.V.A.			
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.			
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offens/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta n. 095/17 FM del 11/05/2017			

Pagina 1 di 2













acquedotto pugliese

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati

Consuntivo sopra indicato

Intervento ascrivibile a:

4	**************************************	***************************************	***************************************	 		
	Conto Economico	×		Investimenti		

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

Pagina 2 di 2



