

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/01/2017 - 0001989



Prot.

A
DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzioni straordinarie eseguite a Luglio e Agosto 2016.
Impianto di depurazione	Polignano a Mare
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Polignano a Mare: <ul style="list-style-type: none"> • Rottura soft-start a servizio della soffiante di stabilizzazione • Rottura inverter a servizio della pompa ricircolo fanghi
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizi comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (01/07/2016)
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Polignano a Mare: <ul style="list-style-type: none"> • fornitura e posa in opera di soft-start Siemens da 37 kW • fornitura e posa in opera di inverter da 5,5 kW
Denominazione della Ditta affidataria	M2 IMPIANTI di Mauro Minafra
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.910,00 (Euro Milleenovecentodieci/00) + IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 016/16 del 04/07/2016 e n. 018/16 del 10/08/2016 della ditta M2 Impianti di Mauro Minafra
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile STO Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci