



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 11/01/2017 - 0002996



Taranto,

Al Responsabile S T O BR/TA  
Sede

Oggetto	Sostituzione motoriduttore coclea fanghi Pieralisi.
Impianto	Impianto di depurazione di Monteiasi.
S T O	TA-BR
Descrizione del disservizio	La rottura del motoriduttore non consente il caricamento del fango disidratato nel cassone.
Motivi dell'emergenza	Il fermo della stazione disidratazione fanghi causerebbe il peggioramento della qualità del refluo in uscita.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione.
Primi interventi adottati	Fatto intervenire ditta specializzata al tipo di lavoro da eseguire.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione del nuovo motoriduttore rimontaggio e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	ALLMEC SRL.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile al pronto intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€1130.00+IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Ditta ALLMEC SRL.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognotti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



*[Handwritten signature]*



**acquedotto  
pugliese**  
l'acqua, bene comune


Allegati	Offerta su indicata.
----------	----------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

**Il Richiedente**  
**Area Depurazione Ta-Br**


**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
**Sig. Salvatore Falconieri**

  
\_\_\_\_\_

**Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br**  
**Ing. Antonio Stendardo**

  
\_\_\_\_\_

**Si autorizza: Il Dirigente S T O Ta-Br**  
**Ing. Gaetano Barbone**

  
\_\_\_\_\_

**AQP**

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v.; Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

