


Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Dirigente

Acquedotto Pugliese
U - 06/12/2017 - 0143747



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti – Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017.
Lavori di fornitura e posa in opera di n. 02 trasportatori a coclea realizzati in acciaio inox AISI 304, di cui n. 01 del tipo orizzontale e n. 01 brandeggiante del tipo inclinato, e n. 01 cavalletto di sostegno centrifuga realizzato in acciaio verniciato – Impianto depurativo di Novoli. Trasmissione atti.*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Odine di lavoro alla ditta.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Lecce,

Acquedotto Pugliese
U - 06/12/2017 - 0143747



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di fornitura e posa in opera di n. 02 trasportatori a coclea realizzati in acciaio inox AISI 304, di cui n. 01 del tipo orizzontale e n. 01 brandeggiante del tipo inclinato, e n. 01 cavalletto di sostegno centrifuga realizzato in acciaio verniciato.
Impianto	Impianto di depurazione di Novoli (LE)
STO	Lecce
Descrizione del disservizio	Coclea trasporto fanghi disidratati rotta e vetusta. Giunta al termine della vita utile e non più riparabili.
Motivi dell'emergenza	Allontanare i fanghi disidratati; il mancato allontanamento dei fanghi di supero causerebbe fuori limiti del refluo in uscita; ciò implica possibili sanzioni civili verso la nostra Società e penali per il personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/11/2017 Responsabile conduzione e manutenzione impianto.
Primi interventi adottati	nessuno
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 02 trasportatori a coclea realizzati in acciaio inox AISI 304
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL C. da Ramunno di sotto Zona C 61/F - 70015 Noci (BA); Preventivo 199/17 FM €. 16.000,00
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile e già impiegata per lavori simili
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Preventivo 199/17 FM €. 16.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Verificata congruità dell'offerta. Preventivo 199/17 FM €. 16.000,00. Applicato sconto del 15%.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo 199/17 FM €. 16.000,00.
Allegati	Offerta ditta TEK.METAL C. da Ramunno di sotto Zona C 61/F - 70015 Noci (BA);

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione LE

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Imp. Desio Carparelli

Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza: Il Dirigente STO LE
Ing. Marcello Rainò