

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 07/10/2016 - 0104534



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Montaggio di due nuovi soffiatori a servizio della stazione di ossidazione
Impianto di depurazione	Gioia del Colle
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Guasto dei soffiatori esistenti
Motivi dell'emergenza	La somministrazione di aria tramite le soffianti nella fase di ossidazione è fondamentale per il processo depurativo
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal personale addetto alla conduzione degli impianti
Primi interventi adottati	Impiego delle soffianti di riserva e di una soffiante disponibile prelevata dall'impianto di depurazione di Corato
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Montaggio di due soffiatori acquistati da AQP, compreso smontaggio e rimontaggio motori elettrici e realizzazione di apposita struttura per la movimentazione delle apparecchiature nel locale compressori.
Denominazione della Ditta affidataria	Electra Service S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile su chiamata
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.640,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in relazione all'esecuzione in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 1600024 del 04/03/2016

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Allegati	Consuntivo sopra indicato
-----------------	---------------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

P.Chim. Luca Picciallo



Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Responsabile di Commessa

Dott.ssa Francesca Portincasa

