



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 16/02/2018 - 0018739



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Turi	
	Manutenzione ordinaria del rotostaccio.	
Impianto di depurazione	Turi	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria del rostaccio a servizio della stazione di arrivo dei liquami.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27/12/2017	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di intervento di ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Realizzazione di tubazione provvisoria per scarico liquami sollevati in vasca, smontaggio rotostaccio e trasporto dello stesso in officina per la riparazione, realizzazione di nuovo asse portante, realizzazione di nuovo anello di ancoraggio cestello, tornitura e allessaggio sedi alloggio asse centrale, sostituzione cuscinetti e motore elettrico del motoriduttore(0,75HP trifase), riassetto della macchina. Realizzazione di curve (n. 2 curve inox 90° Dn 250) e BY PASS (n. 2 saracinesche DN 250, n. 2 volantini per saracinesca DN 250, n. 7 guarnizioni DN 250, cartelle nox complete di flange DN 250 e n. 36 bulloni completi di dadi) e posa in opera del tutto presso l'impianto di depurazione.	
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.190,00	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 001 del 10/01/2018
Allegati	Consuntivo	n. 001 del 10/01/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO¹
Ing. Girolamo Vucchi