



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 28/09/2016 - 0100849



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

|  |   |
|--|---|
| <b>Oggetto</b>   | Acquisto in emergenza di n. 2 elettropompe a servizio dell'ISF di Talsano "Salina"  |
| <b>Impianto</b>  | ISF di Talsano "Salina"   |
| <b>U.T.</b>  | Taranto   |
| <b>Descrizione del disservizio</b>   | A seguito di furto sono state danneggiate le elettropompe a servizio dell'ISF di Talsano Salina mediate l'asportazione dei cavi elettrici che ha causato infiltrazione di acqua nelle elettropompe. |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>   | L'impianto di sollevamento è fermo.   |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                             | Segnalazione da parte di personale AGE e verifiche da parte di personale AME  |
| <b>Primi interventi adottati</b>   | I primi interventi adottati sono stati rivolti alla vuotatura delle vasche per recuperare le elettropompe dalla vasca e cercare di avviare provvisoriamente l'impianto                              |
| <b>Termini di consegna</b>   | 4 settimane   |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>              | L'intervento riguarda la fornitura di n. 2 elettropompe perfettamente compatibili con le tubazioni e con le opere elettriche esistenti  |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>   | - CAPRARI SPA   |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>  | - Ditta costruttrice delle elettropompe esistenti ed in grado di fornire le elettropompe in tempi ristretti.  |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                                     | - € 40.520,00   |
| <b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>                         | - L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.   |
| <b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b> | - Offerta n. 379/16 del 23/09/2016  |



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Allegati</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Offerta di cui al punto precedente</li><li>- Denuncia di furto</li></ul> |
|-----------------|--|

**Intervento ascrivibile a:**

|                        |  |                     |                                     |  |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Conto Economico</b> |  | <b>Investimenti</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|

**Il Richiedente**  
**Ing. Antonio Schinaia**  


**Il Responsabile dell'AME**  
**Ing. Giovanni Bramante**  


**Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.**

**Ing. Gaetano Barbone**  


Protocollo Verbale: TACS24 2016 VD 901278

Protocollo Sdi: TACS242016901178



**LEGIONE CARABINIERI PUGLIA**

**STAZ.CC TALSANO**

**C.so Vittorio Emanuele, 370**

Tel. 099/7311071 - Fax 099/7717410 - E-mail stta335160@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Bramante Antonietta** nata a Taranto (TA) il 20/10/1974, cittadinanza italiana, sesso femminile, identificata mediante Patente di guida cat. "B" n. TA2281449U, rilasciata dalla Prefettura di Taranto in data 18/05/1993, residente a Lizzano (TA), Via Principe Umberto N. 188, telefono 3204346052, e relativa a " denuncia di furto", fatto avvenuto il 22/09/2016, fra le 01:00 e le 06:00 a Taranto (TA).----//

\*\*\*\*\*

Il giorno 22/09/2016 alle ore 10:56, in Taranto presso gli uffici di STAZ.CC TALSANO, avanti al sottoscritto M.C. FANI GLIULO **Ciro** appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Faccio presente che sono dipendente dell'Azienda "AQUEDOTTO PUGLIESE" S.p.A. zona di Taranto. Questa mattina odierna, verso le ore 09:30, mi sono recata personalmente presso l'impianto di sollevamento fogna, esistente in Viale Unità D'Italia angolo Via Salina. Preciso che la struttura è tutta recintata da una ringhiera dell'altezza di 2,5 metri. Nel momento in cui ho aperto il cancello d'ingresso il quale è chiuso con un lucchetto e sono entrata nel cortile dell'impianto, avvicinandomi all'ingresso del capannone, notavo che la porta d'ingresso era aperta. Nel visionarla constatavo che il lucchetto che era agganciato a due asole della stessa porta, era stato forzato da ignoti malfattori. Notavo che lo stesso lucchetto si trovava a terra, e presumo sia stato tranciato con qualche tronchesina. Appena sono entrata all'interno del capannone ho notato che l'elettropompe erano ferme e pertanto non erano funzionanti. Nell'avvicinarmi alle due elettropompe constatavo che i cavi di alimentazione erano stati tranciati ed asportati sicuramente da ignoti ladri: Preciso che ogni elettropompa è composta da nr. 3 (tre) cavi multipolari pertanto sono stati asportati tutti e 6 (sei) cavi multipolari di una decina di metri ciascuno. I ladri hanno asportato inoltre n. 6 (sei) cavi multipolari, da n. 2 (due) elettropompe in giacenza fuori la vasca ed erano della stessa lunghezza di quelli accennati prima. (10 mt. circa). Quest'ultime due elettropompe servivano come scorta. Sono state inoltre asportate n. 2 (due) catene che servivano per il sollevamento dell'elettropompe; il coperchio in acciaio zingato della botola della vasca. Inoltre sono stati tranciati ed asportati vari cavi elettrici, di varie misure, presenti nell'impianto. E' anche stato danneggiato l'impianto dell'illuminazione del capannone e presumo che i malviventi erano intenzionati ad asportare anche quei cavi che non sono stati comunque toccati. Presumiamo che il furto sia avvenuto durante la decorsa nottata odierna, tra le ore 01:00 e le ore 06:00. L'impianto non è dotato di sistemi di allarme. Il danno materiale subito dall'azienda non sono in grado di quantificarlo e non sono a conoscenza se sia coperto da assicurazione contro simili eventi: Comunque è di ingente valore anche per le conseguenze causate dal fermo dell'impianto. --

----//  
Con la presente denuncia, a nome e per conto dell'Aquedotto Pugliese zona di Taranto, chiedo che si proceda nei termini di legge contro i responsabili dei fatti sopra esposti, per tutti quei reati che l'Autorità Giudiziaria ravviserà.----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Aquedotto Pugliese S.p.a. , partita iva 00347000721, sede di tipo legale , la cui sede è ubicata a Bari (BA), Via Cognetti n. 36, telefono 0805723111 è stata vittima di furto aggravato il 22/09/2016, fra le 01:00 e le 06:00 in magazzino o area di deposito. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), Via Unità D'Italia .. ----//

*Antonietta Bramante*

*M.C. Fani Glulo*

*[Signature]*

Posso fornire i seguenti dettagli: societa' vittima correlata : altro; quantitativo rame sottratto : da 1 a 100 kg.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//"

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.--  
---//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

*Antonio Brambilla*

*M. C. J. P. G.*





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti  
Macro Area Territoriale di Br/Ta  
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese  
U - 27/09/2016 - 0100018



Spett.le  
**CAPRARI SPA**  
Via EMILIA OVEST 900  
41123 Modena  
Fax: 0804555819

*Oggetto: Investimento in emergenza. Acquisto in emergenza di n. 2 elettropompe a servizio dell'ISF di Talsano "Salina"*

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 379/16 del 23/09/2016.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 40.520,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 4 settimane

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

*Il Responsabile AME*  
*Ing. Giovanni Bramante*

*Visto Il Dirigente*  
*Ing. Gaetano Barbone*

**AQP**

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.365.573,60 i.v. Registro delle imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414082

