

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Acquedotto Pugliese
U - 07/02/2017 - 0015509



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di Noci - Fornitura in opera di nuove pompe e valvole di non ritorno e accessori in sostituzione di quelle rotte a causa del gelo
Impianto di depurazione	Noci
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	A causa del gelo provocato dalle nevicate avvenute in data 06-09/01/2017 si è avuta la rottura della pompa a servizio dell'acqua potabile per i servizi igienici e delle valvole di non ritorno a servizio della vasca di stabilizzazione aerobica
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità dei servizi igienici e della vasca di stabilizzazione aerobica
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate, 11/02/2017
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditte specializzate.
Termini di consegna	20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio delle apparecchiature rotte per causa del gelo. Fornitura di: • N. 1 pompa per acqua inox per acqua potabile di 2,2 KW di marca EBARA, completa di accessori per il funzionamento in automatico (pressostato manometro giunti a tre pezzi) • N. 2 valvole di non ritorno del tipo a palla Dn 100 in ghisa • Bulloneria inox 16 x 65 completa di dadi e guarnizioni di fasisit • N.2 valvole a sfera in ottone da ¾" • Montaggio di tutte le apparecchiature e prove di funzionamento
Denominazione della Ditta affidataria	IMPIANTISTICA MANGINI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Azienda pronta ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.700,00 (Duemilasettecento euro/00) + IVA

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 25/017/Noci del 25/01/2017
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Visto

Il Responsabile STO Bari
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

