



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 24/11/2017 - 0138416



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Sostituzione cavo per alimentazione elettrica di apparecchiatura elettromeccanica
Impianto	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	Assenza di energia elettrica a causa dell'intervento dell'interruttore differenziale generale per guasto sul cavo di alimentazione dell'apparecchiatura elettromeccanica.
Motivi dell'emergenza	Il cavo di alimentazione elettrica è in dispersione, quindi, non più a norma e comporta rischi per la sicurezza degli operatori e dell'impianto stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persona interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione 12/09/2017
Primi interventi adottati	Nessuno Possibile
Termini di consegna	10 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione cavi per alimentazione elettrica di apparecchiatura elettrica
Denominazione della Ditta affidataria	Pro. Energy s.r.l. - Via V.zo Cuoco n. 28 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.350,00+IVA

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Fax: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



RI 100410 M 1203010004 N 1177490204



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Pro. Energy s.r.l. n° 2109-C del 21/09/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



ISO 9001
ISO 14001
DMSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certificatore

04 130415 H 11241226TUR - N° 1123748024