

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
70125 - BARI

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Barletta.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della centrifuga marca Pieralisi - modello Jumbo 2.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto trattamento e smaltimento dei fanghi al fine di garantire il buon andamento del processo biologico, il rispetto dei limiti allo scarico e per evitare l'inquinamento ambientale. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 09/02/2018 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	5 (cinque) giorni.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione e programmazione di n. 1 inverter trifase marca ABB – modello ACS 550 – 400 V – kw 37.
Denominazione della Ditta affidataria	M2 IMPIANTI di Mauro Minafra – Via V. Loiodice, 77 – Ruvo di Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.



acquedotto
pugliese
Acquedotto Pugliese S.p.A.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.860,00 (tremilaottocentosessanta/00).
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha effettuato uno sconto di € 1.170,00 sul costo preventivato di € 3.860,00. Per cui il prezzo scontato è pari ad € 2.690,00 (duemilaseicentonovanta/00).
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 01 del 09/02/2018.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile AGD/BAT
Ing. Aldo Impagnatiello

Si autorizza: Il Dirigente STO BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci