



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 26/02/2018 - 0021565



DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Manutenzione ordinaria della centrifuga mod. Mammouth matr. D00246/2010.	
<b>Impianto di depurazione</b>	Bari Ovest	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria di diverse parti della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	14/12/2016	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della zona, fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
<b>Termini di consegna</b>	intervento eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura e posa in opera di n. 1 boccola anti usura, n. 4 anelli di tenuta, n. 2 guarnizioni, n. 5 cinghie trapezoidali, n. 3 cuscinetti più olio e grasso.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Pieralisi Maip S.p.A.	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 6.104,30	

*Can*  
*PM*



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 24/01/2017
Allegati	consuntivo	del 24/01/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
P.I. Giovanni Maraglino

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitico