



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 14/11/2019 - 0090247



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione pannello operatore, agglomeramento hardware CPU e inverter alla centrifuga Maior Decanter G2-60 matricola 5024619/2009 a seguito di guasto
Impianto	Impianto di depurazione di Massafra (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga Maior Decanter G2-60 matricola 5024619/2009 per la rottura di componenti del pannello operatore. Si è evidenziata la necessità di dover sostituire i componenti rotti e non riparabili.
Motivi dell'emergenza	L'avaria della centrifuga della disidratazione dei fanghi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché la eventuale mancata disidratazione comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito del contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 15/01/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori da eseguire, con completamento previsto al 31.03.2019

Mod/PG.3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.bqp.it

Sede legale: Via Cognard, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.bqp.it



IT 180419 01 0202220UK N°1127202UK



acquedotto pugliese

l'acqua bene comune

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Al fine di garantire il ripristino della funzionalità della stazione è necessario procedere alla sostituzione del pannello operatore incluso CPU, schede controlli remoti, ed inverter motore principale e secondario.
Denominazione della Ditta affidataria	Alfa Laval Italy S.r.l. - Via Pusiano n. 2, 20900 Monza (MB) P.IVA CF: IT07356970967
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, casa madre costruttrice della centrifuga, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 27.750,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo offerto
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. QU-1902-SD.0122961 del 26/02/2019
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Offerta su indicata


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente


Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino



Il Responsabile AED TA


Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio



Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



TI 190419 M*192322674 N*192322674