

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese  
I - 20/11/2018 - 0117678

Prot.



a DIRPR  
IAPAM  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunionalizzazione della griglia a tappeto (matr. 34-1924 4-2-6232)
STO LECCE	Impianto di depurazione di Nardò (LE).
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo
Descrizione del disservizio	Impossibilità ad eseguire il trattamento meccanico di grigliatura del refluo in ingresso con conseguente passaggio di solidi alle stazioni successive
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il funzionamento della stazione di grigliatura fine
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 05/06/2018.
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Sostituzione di diversi ricambi tra cui i più rilevanti: N.1 Albero tenditore complete di ruote dentate; N.1 spazzola rotante corpo PVC setole di Nylon; N.1 spazzola rettangolare corpo PVC setole di Nylon; N. 1 Albero trasmissione complete di ruote dentate.
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti Srl - 73041 Carmiano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 5.127,27
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 199SFR del 05/06/2018 di € 5.127,27 scontato di circa il 38%, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo N. 199SFR del 05/06/2018 della ditta Spedicato Impianti Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**


**Il Richiedente**

P.I. Antonio Rizzo



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

