



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
1 - 25/01/2017 - 0009791



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile STO BR/TA
Sede

Oggetto	Fornitura nuove pompe ricircolo fanghi secondari
Impianto	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	Le pompe di riserva del ricircolo fanghi secondari presentano notevoli segni di usura sui principali componenti, tra cui statore, albero rotore e girante.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento dell'apparecchiature non permette il funzionamento della stazione di ricircolo fanghi secondari con possibili ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 12/01/2017
Primi interventi adottati	Posizionamento e messa in marcia di pompa di emergenza temporanea.
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di nuove pompe con caratteristiche identiche a quella esistente
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solutions Italia s.r.l. - Via Gioacchino Rossini, 1/A - 20020 Lainate (MI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Stessa casa costruttrice dell'elettropompa esistente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.984,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognotti 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 06347000721 REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINGERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. n° 48/0032-2/2017 del 18/01/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
------------------------	--	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00337000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINGERT