



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 11/10/2016 - 0105622



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Brindisi,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Lavori di messa in sicurezza cabina elettrica MT.
Impianto	Impianto di depurazione di Latiano (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	La cabina elettrica con arrivo aereo della media tensione dell'ENEL presenta uno stato che non rende l'accesso, in sicurezza da parte degli operatori di impianto e anche da parte dell'ENEL come da comunicazione.
Motivi dell'emergenza	Il mancato accesso da parte degli operatori preposti non permette la manutenzione ordinaria e straordinaria con probabile disservizio e quindi assenza di energia elettrica per l'intero impianto con ripercussioni negative sul processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 29/08/2016.
Primi interventi adottati	Nessun intervento possibile.
Termini di consegna	10 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di messa in sicurezza cabina elettrica MT.
Denominazione della Ditta affidataria	Ligeam S.r.l. - Via Giosuè Carducci, 10 00187 ROMA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esecutrice dei lavori di potenziamento del depuratore, opportunamente interpellata per evitare rischi dovuti ad interferenze durante i lavori.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.795,00+IVA



**acquedotto
pugliese**

L'acqua, bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta Ligeam s.r.l. n. 14092016 del 14/09/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone