



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Brindisi,

**Al Responsabile STO BR/TA
Sede**

Oggetto	Fornitura nuova pompa stazione sollevamento acque di ritorno.
Impianto	Impianto di depurazione di Brindisi Fiume Grande (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	La pompa n°2 del sollevamento acque di ritorno presenta notevoli segni di usura sui principali componenti, tra cui statore, albero rotore e girante.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento di tutte le apparecchiature della stazione di sollevamento acque di ritorno dell'impianto pregiudica il mal funzionamento di diverse stazioni dell'impianto ovvero disidratazione fanghi che potrebbe compromettere l'intero processo depurativo con possibili superamenti dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione 12/01/2017
Primi interventi adottati	Posizionamento e messa in marcia della pompa di riserva.
Termini di consegna	60 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura nuova pompa stazione sollevamento acque di ritorno.
Denominazione della Ditta affidataria	Caprari Spa - Via Emilia Ovest900 - 41123 Modena
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Stessa casa costruttrice dell'elettropompa esistente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.482,00+IVA



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta Caprari Spa n° 8/SG/sm del 17/01/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognelli 35 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41,385,573 60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00547000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT