



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese

I - 25/05/2017 - 0059886



Taranto,

**Al Responsabile S.T.O BR/TA
Sede**

Oggetto	Ripristino centrifuga Pieralisi della disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Grottaglie-Montebiasi.
S.T.O.	Area depurazione TA-BR
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio della centrifuga Pieralisi.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della centrifuga comporta il fermo della stazione disidratazione fanghi con possibile aumento dei fanghi in ossidazione e peggioramento della qualità dell'effluente, con superamento dei limiti allo scarico previsti per legge.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione.
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino efficienza della centrifuga con sostituzione di N. 2 anelli di tenuta, N. 1 cuscinetto, olio e grasso.
Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della macchina.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1496,00 +iva
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta del 24/03/2017.
Allegati	Consuntivo e rapportino di lavoro del 22 e 24/03/2017.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Capua, 36 - 70121 - Bari - telefono +39 080 5720111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 4.265.570,00, V. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 0654717721 - A.SAC C.T.A. di Bari n. 14002





**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico	X		Investimenti		
-----------------	---	--	--------------	--	--

Il Richiedente
Area Depurazione TA-BR

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Sig. Salvatore Falconieri



Si approva: Il Responsabile di Area TA-BR
Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Dirigente S.T.O. TA-BR

Ing. Gaetano Barbone



AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede sociale: Via Cupello, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.345.571,00 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 0534700721 REA C.D.L.A. di Bari n. 314902

