



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 13/03/2018 - 0027673



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Locorotondo	
	Manutenzione straordinaria delle tubazioni prementi ubicate nella stazioni dei fanghi di supero e ricircolo.	
Impianto di depurazione	Locorotondo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Cattivo stato di conservazione delle tubazioni prementi dei fanghi di supero e ricircolo con imminente rischio di rottura delle stesse.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/01/2018	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di Mt 36 tubo Dn 150 in acciaio Inox Aisi 304, mt 12 tubo Dn 80 in acciaio Inox Aisi 304, mt 96 di tubo guida Dn 50 in acciaio Inox Aisi 304, n. 10 flangie Dn 80 piane in acciaio Inox Aisi 304, n. 6 flangie Dn 150 piane in acciaio Inox Aisi 304, n. 8 tronchetti Dn 1" in acciaio Inox Aisi 304, n. 8 valvole a sfera Dn 1" in acciaio Inox Aisi 304, n. 6 riduzioni a saldare Dn 6"x3" in acciaio Inox Aisi 304, n. 6 gomiti 90° Dn 1" in acciaio Inox Aisi 304, 3 kit di bulloni e guarnizioni il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 14.578,00	

[Handwritten signature]



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	perizia tecnica	del 22/02/2018
Allegati	perizia tecnica	del 22/02/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STQ
Ing. Girolamo Vitucci