

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 27/11/2019 - 0094327



Prot.


A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Trinitapoli – Manutenzione straordinaria della griglia a tamburo rotante marca "Savi" a servizio della stazione di grigliatura fine dei reflui affluenti.
Impianto di depurazione	ID Trinitapoli
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo per avaria della stazione di grigliatura fine.
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto trattamento di grigliatura dei reflui al fine di preservare il funzionamento delle pompe ed evitare intasamenti delle annesse tubazioni.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 26/07/19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria della griglia a tamburo rotante mediante smontaggio, prelievo e trasporto della stessa in officina specializzata, sostituzione di componenti meccanici, riassetto, trasporto e riposizionamento della macchina presso impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. di Palladino Fabrizio – C.da Piano, sn – 71013 S. Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.998,85 (quattromilanovecentonovantotto/85) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 5.881,00 – sconto 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 71_2019 del 26/07/2019



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documento sopra indicato.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AGD BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci