



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
U - 14/11/2019 - 0090252



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Furto di cavi di potenza.
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Faggiano (TA)
<b>Direzione</b>	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
<b>Descrizione del disservizio</b>	Furto di cavi nella notte tra il 05/09/2019 e il 06/09/2019
<b>Motivi dell'emergenza</b>	<p>Il furto dei cavi di potenza rappresenta una circostanza di urgenza, poiché non permetterebbero l'alimentazione delle varie stazioni dell'impianto che potrebbero comportare il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 06/09/2019
<b>Primi interventi adottati</b>	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
<b>Termini di consegna</b>	Lavori già eseguiti
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Al fine di garantire la funzionalità dell'intero impianto è necessario la fornitura e posa in opera di nuovi cavi elettrici di potenza più attività accessorie.

Mod/PG3 21/AJ  
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

CF. P.IVA 00347000721; REA C.C.L.A.A. di Bari n. 474032  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



110 9001  
110 14001  
0103AS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification  
11 120413 - N° 11210226 UK - N° 11210226 UK



# acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto Zona G 6/N Int. 15 Z. Industriale - 70015 Noci ( BA )
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	- Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - ART 125 - Comma 1 - Lettera D
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	- TOTALE €. 22.952,00 oltre iva come per legge - TOTALE SCONTATO €. 20.243,00 oltre iva come per legge
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuali sconti)</b>	Sconto applicato 15 % sui ricambi
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	- Consuntivo della LM Tecnologie N. 058/19 del 01/10/2019
<b>Allegati</b>	- Autocertificazione al sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Consuntivo della LM Tecnologie N. 058/19 del 01/10/2019 - Verbale di furto TACS12 2019 VD 900682 del 06/09/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

## Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA  
Ing. Nicola Nojancicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/AH

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



01 150470 N 021122/004 N 0707/0015104