acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 25/09/2017 - 0111487

Taranto,

Al Responsabile S T O BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino tubazione scarico fanghi ispessiti e tubazioni scarico acque surnatanti .
Impianto	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico.
S T O	Area Depurazione Taranto/Brindisi.
Descrizione del disservizio	Si è rotta la tubazione di scarico fanghi all'interno dell'ispessitore e le tubazioni di scarico acque surnatanti .
Motivi dell'emergenza	La rottura della tubazione di scarico fanghi ispessiti non consente l'allontanamento dei fanghi disidratati . Ciò potrebbe causare un decadimento del processo depurativo dell'impianto .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione.
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sono stati sostituiti mt. 9 di tubo in ferro DN 125 con curve e staffe di fissaggio a saldare all'interno dell'ispessitore .Sostituiti mt. 2,40 di tubo filettato da 3 " valvole a sfera all'esterno dell'ispessitore .
Denominazione della Ditta affidataria	Edil Tecno Service srl – via V. Cuoco 56- 73100 Lecce
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile al pronto intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.000,00 +IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Ditta Edil Tecno Service n.169/2017 dell'08/09/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		**Investimenti**		

Il Richiedente

Area Depurazione TA-BR

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva: Il Responsabile di Area TA-BR

Ing. Antonio Standardo

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O. TA-BR

Ing. Gaetano Barbone